

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укріття населення як найпростішого укріття

23 серпня 2022 року

м. Житомир
(назва населеного пункту)

Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Житомирській міській територіальній громаді Житомирського РВ ГУ ДСНС України у Житомирській області
Стельмашов Артем Ігорович, головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного захисту управління цивільного захисту та оповіщення департаменту з питань ЦЗ та ОР
Житомирської обласної військової адміністрації Янев Віктор Феліксович, головний спеціаліст
Департаменту освіти і науки ОВА Салімонович Юрій Вікторович, завідувач сектору захисту
населення управління з питань НС та ЦЗН міської ради Будішевський Сергій
Жоржович

посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності директора коледжу Губарева Григорія Леонідовича
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м. Житомир вул. Чуднівська, 101

державної, ~~комунальної, приватної~~ форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Державному торговельно-економічному університету м.Київ
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
підвальне приміщення ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»
основне функціональне призначення,
вбудовано в будівлю учбового корпусу
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа: коридор 132,88 м², тренажерна зала № 6 100,32 м², м², **Разом: 232,2 м²** (плану не
відповідає. технічний паспорт застарілий, надано закладом освіти) Місця для сидіння в наявності
Відповідно до норм укріття придатне для розміщення 387 осіб.

загальний об'єм 699,24 м³

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі
(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

аварійних виходів три, виходи не захищені, від атмосферних опадів захищені навісами

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляція природна, загальнообмінна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

створено запас бутильованої питної та технічної води

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) два біотуалети РТ-20В об'ємом по 20л.

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом (для осінньо-зимового періоду)

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

електропостачання наявне, штучне електроосвітлення – світлодіодні лампи

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

резервне штучне освітлення – електричні ліхтарики, свічки

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

в наявності гучномовець, стаціонарна та мобільна телефонна мережа, комп'ютерна WI-Fi мережа. сигналізація з застосуванням електродзвінка

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом, відсутня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння пожежні крани відсутні, в наявності пожежний щит, 4 вогнегасники ОП-5 та 1 вогнегасник ОБ-3

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК:

підвальне приміщення ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж» ДТЕУ
(об'єкт (будівля, споруда, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення)

рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

1. дообладнання місць для сидіння
2. дооснащення шанцевим інструментом
3. ревізії вентиляційної системи
4. дообладнання системи опалення
- 5 виконання рекомендацій ДСНС щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та студентів закладів освіти (лист від 04.06.2022р. № 03-1870/162-2


перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:


_____ Артем Стельмашов
(посада, власне ім'я, прізвище)


_____ Фелікс Янев
(посада, власне ім'я, прізвище)


_____ Юрій Сазімонович
(посада, власне ім'я, прізвище)


_____ Сергій Будішевський

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)


_____ Григорій Губарєв
(власне ім'я, прізвище)

23 08 2022 року

